



АКВАРЕАГЕНТ

ООО "АКВАРЕАГЕНТ"
ИНН 1686035454 КПП 168601001
8-800-301-10-74, 88003011074@mail.ru
<https://kompleksonat.aquafloc.ru/>

Паспорт ХХХ

Ингибитор коррозии и накипеобразования Комплексонат НТФ-цинк (раствор) ТУ 20.59.59-009-80487482-2024

Партия
№: УУУ

Дата изготовления:
ZZZ

Фасовка:
канистра по 25 кг

Наименование показателей	Норма по ТУ 20.59.59-009-80487482-2024	Установлено анализом
1. Внешний вид	Бесцветная жидкость или жидкость со светло-желто-зеленым оттенком	соответствует
2. Массовая доля основного вещества, %	19,5-20,5	соответствует
3. Влажность, %	не нормируется	не нормируется
4. Массовая доля цинка, %	2,5-3	соответствует
5. Плотность при температуре (20,0) °С, г/см ³	1,15-1,2	соответствует
6. Показатель активности водородных ионов, рН	6,8-8	соответствует

Условия хранения: комплексонат хранят как в крытых, так и в открытых, защищенных от атмосферных осадков, складских помещениях или в стационарных гуммированных резервуарах.

Транспортировка: транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления